

**Dostępność architektoniczna budynku DS1
(Dom Studencki z pokojami dla osób z niepełnosprawnościami)**

- I. Nazwa budynku**
DS1 (Dom Studencki nr 1)
- II. Adres budynku**
ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań
- III. Administrator budynku (imię i nazwisko)**
Małgorzata KOZŁOWSKA
- IV. Dane kontaktowe administratora (telefon)**
61 647 5925
- V. Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli**
 1. Teren Osiedla Studenckiego, Kampusu Warta
 - dostęp bez barier z poziomu gruntu przez podjazd o niskim nachyleniu i barierkami po obydwu stronach,
 - dostęp schodami z poziomu gruntu,
 - podwójne drzwi otwierane automatycznie, drugie z kontrolą dostępu, czytnik na wysokości 130 cm; drzwi o szer. powyżej 110 cm każde; na przeszklonych drzwiach zostały przyklejone pasy folii imitującej mrożone szkło,
 - bezpośredni dostęp do portierni, windy i klatki schodowej,
 - tablica tyflograficzna parteru budynku zlokalizowana z lewej strony po wejściu.
 2. Miejsca parkingowe:
 - wydzielone 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu wejścia głównego, odległość ok. 50 m,
 - wjazd na teren parkingu przez szlaban z kontrolą dostępu.
 3. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem i miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami:





4. Dostęp do budynku oraz pokoi jest regulowany poprzez system kontroli dostępu. Uprawnienie nadaje administracja DS1
 - 1) W przypadku zakwaterowania należy zgłosić się do administracji DS1,
 - 2) Dla studentów i doktorantów zgodę na zamieszkanie wydaje ZCO (Zintegrowane Centrum Obsługi) na wniosek interesanta,
 - 3) Osoby z poza uczelni, chcące korzystać z usługi wynajmu zgłaszają się do administracji DS1.

VI. Opis wnętrza budynku

1. Obiekt 3-piętrowy mieszczący administrację, pokoje mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz:
 - pomieszczenie administracji Osiedla Studenckiego (parter),
 - pomieszczenia Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej (parter),
 - pomieszczenia Kół Naukowych i Organizacji Politechniki Poznańskiej (Przestrzeń Studencka PUT Space) (2 piętro).
2. Opis dostępności
 - 1) Korytarze
 - komunikacja czytelna i intuicyjna,
 - jednolity system identyfikacji wizualnej - oznaczeń pomieszczeń, kierunków poruszania się,
 - płaskie,
 - na każdej kondygnacji, na przeszklonych drzwiach oddzielających strefy pożarowe zostały przyklejone pasy folii imitującej mrożone szkło,
 - na każdej kondygnacji od strony klatek schodowych oraz od wejścia do windy zostało zamontowane podświetlone oznaczenie piętra.
 - 2) Schody
 - schody są oznakowane poziomo (pola uwagi, pasy kontrastowe, tabliczki na poręczach w języku Braille'a),

- 2 klatki schodowe, z poręczą po jednej, zewnętrznej stronie (brak po stronie ściany).
- 3) Windy
 - jeden dźwigi o wymaganych wymiarach, zaopatrzony w panel z przyciskami
 - brak opisu alfabetem Braille’a,
 - komunikaty głosowe,
 - kabina wyposażona w poręcz po prawej stronie i lustro na wprost,
 - słabe/niestandardowe oznaczenia windy na korytarzu.
- 4) Toalety
 - wszystkie pokoje wyposażone są w toalety,
 - pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami posiadają przystosowane toalety.
- 5) Pokoje dla osób z niepełnosprawnościami
 - 3 miejsca w pokojach 1 osobowych, zlokalizowanych na 1, 2 i 3 piętrze.
- 3. Wewnątrz budynku brak miejsc z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwyty oraz klamkami powyżej 110 cm.

VII. Procedury w budynku

1. W przypadku jakichkolwiek problemów z wejściem/wyjściem do budynku lub wejściem do pokoju do dyspozycji jest pracownik portierni DS1.
2. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Działu ds. Równości: 61 665 29 58.

VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:

1. Administracja:
 - 1) czynna: 7.00-15.00, od poniedziałku do piątku
 - 2) telefon: **61 665 2536** (kierownik)
 - 3) lokalizacja: poziom 0, po lewej stronie od wejścia głównego.
2. Portiernia:
 - 1) czynna: całodobowo
 - 2) telefon: **61 665 2506**
 - 3) lokalizacja: poziom 0, na wprost od wejścia głównego.
3. Ochrona wszystkich budynków kampusu Warta:
 - 1) czynna: całodobowo
 - 2) telefon: **61 665 2711**
 - 3) lokalizacja: portiernia przy DS nr 3, ul. Kórnicka 5.

IX. Dodatkowe dostosowania w budynku

1. Informacje głosowe – BRAK
2. Pętla indukcyjna – 1 sztuka w biurze administracji DS
3. Sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku:

- lupa elektroniczna – 1 sztuka w biurze administracji DS
- wizualizer - 1 sztuka w biurze administracji DS

4. System FM – BRAK

X. Dojazd do budynku

1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji	Nazwa przystanku
Tramwajowa	Baraniaka
	Kórnicka
	Politechnika
	Serafitek
Autobusowa	Baraniaka
	Most św. Rocha
	Serafitek

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku na adres: **kontrola.dostepu@put.poznan.pl**.

XI. Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Przygotowanie deklaracji dostępności architektonicznej Politechniki Poznańskiej współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach projektu pn. „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” (nr umowy POWR.03.05.00-00-A002/20-00).